

АКТ

№ «б/н» от « 16 ИЮН 2023 » 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся:

представители Управляющей организации ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района»

Инженер ПТО Касперова Е.А.,

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Конов А.Н.,

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Мухаметжанов И.З.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №28 по ул. Инженерная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах № с 1 по 40
 - 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
 - 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
 - 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича
 - 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
 - 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: _____
 - 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
 - 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
 - 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
 - 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
 - 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
 - 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
 - 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
 - 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
 - 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Инженер ПТО

Чистильщик

Чистильщик



Е.А. Касперова

А.Н. Конов

И.З. Мухаметжанов

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)